





Gebäude-Energie-Daten erfassen werden verwalten auswerten



Abkürzungen: T=Tausend, G=Giga, M=Mega, k=Kilo, W=Watt, h=Stunde, m³=Kubikmeter, Kd=Kelvinday, i.M.=im Mittel, ZSH=Zählersammelheizung, MS=Mittelspannung, DF=Dachfläche, VP=Versiegelte Fläche... Es ist 1 MWh = 1.000 kWh

Ingenieurtechnische Energieprüfung der Gebäude: Die Umwelt und die Ressourcen werden nur physikalisch geschont! Beachten Sie hierfür die Grafik 'Verbrauch'.
Eine Einsparung berechnet sich aus den obigen Tabellen als Rückwärtsdifferenz zum Vorjahr. Bei Heizung ist die rote Kurve besonders gut geeignet, da klimunabhängig.
Hinweis zu den Kosten und dem Verbrauch: Die Kosten und der Verbrauch sind nur bedingt vergleichbar, da in den Kosten sich die Tarife gestaltend auswirken (EUR/ Verbrauch).
Bei Heizung ist EUR / Kd = Kosten pro Gradtag mit Kd: 1 Kelvinday = 1 Gradtag (siehe rote Kurve). Bei Wasser sind Kosten = Ab-, Frisch-, Regenwasser und Verbrauch in m³ = Frischwasser.
Hinweis zu den Heizwärmedetails: Die Heizwärme wird per Bilanzgleichung $Q_N = \eta \cdot E_p - Q_K$ berechnet, also Q_N ist die Gebäudenutzung incl. Regelung etc. und die ist gleich dem Anlagenwirkungsgrad mal Verbrauch minus dem klimunabhängigen Gebäudeverlust (G20-Gradtage: hochzeitlich auf 20°C mit 10h Nachtabsenkung).
Wird klimagemäß geheizt, so sollte die Nutzung ungefähr konstant sein, d.h. der Verbrauch 'Heizung' und der Verlust 'Gebäude' ist nur vom Klima abhängig, andernfalls...
Weiteres finden Sie auf der WebSite www.gedeva-in-neukoelln.de sowie eine Hilfe zu den Diagrammen unter www.gedeva.de/texte/ihilfe.pdf

Energieausweis

Name GY02 Albert-Schweizer-Gymnasium Mensa (2010)
Straße Karl-Marx-Str.14
Ort 12043-T224-T816

Filter S-

Gebäudedaten: 2020 (G19: EnEV-Typ-4)	
Bedarfsquote qH	0,43
qH = Q'h / Q'p,max	13,32 / 21,11 kWh/m³
Hüllfläche A / Ve	1.368 m² / 2.942 m³
NRI / BRI DIN277	2.260 / 2.942 m³
NGF/ BGF DIN277	270 / 349 m²
NGF =	69%HF+20%NF+11%VF+0%F
Leistung soll/ist	L(34K)=30 / 28 kW

Heizwärmedetails: Gt(HGW): 3.111Kd 230d

Anlagenverlust	
Anlagenquote qA	
Gebäudequote qK	0,49 [+65%]
Nutzerquote qN	0,27 [+35%]
Gesamtquote qG	0,76
spez. Kosten	14,51 EUR/NGF...1,33 EUR/Ve
spez. Verbrauch	175 kWh/NGF...16 kWh/Ve

Nutzeranzahl
Verbrauchsart Fernwärme AbWasser FrischWasser RegenWasser NS
Zählstationen A3-68678397_FHW[366]Fernwärme B7-40402407_QN40[366]AbWasser B7-40402407_QN40[366]FrischWasser 1358m²DF[366]RegenWasser A5-7460592[031]NS A5-7460592-GR[031]NS A6-1EMH0008421205[335]NS A6-1EMH0008421205-GR[335]NS L4-30177839[366]NS L4-30177839-GR[366]NS

Bewertungen 2020...2015 für Nr.399:
Heizung,Strom,Wasser: Gesamtanlage
2005: Sanierung SG-Hoffassade
2010: Sanierung Mensa (vorm.kleine TH)
1396_ZSH-Heizungsanteil=4,9%_QH
1396_ZSW-Wasseranteil=6,0%_NRI
1396_ZSS-Stromanteil=6,0%_NRI

